




## 誘導灯器具外観でのPCBなし判定について

弊社誘導灯器具で下記表示板デザインのもの、内蔵安定器へのPCB使用はありません。

※内蔵の安定器交換をしていない場合に限る

### ■ 表示板デザインで「人の形」の記載がある誘導灯 ⇒ PCB使用なし



※「人の形」デザインのもの、向き、矢印有無に関わらず、すべてPCBなしです。

※「人の形」の無い「文字、矢印のみ」の表示板デザインのもの、内蔵安定器の銘板記載形式で確認ください。なお、光源が蛍光灯ではなく白熱電球のものは安定器未使用でPCBなしです。