



照明面積及び計算照度

区 分	バスケットエリア (3面) バスケットコート外側2m (2.2m 内)	床面全体 壁から内側1m
照明面積 (㎡)	1952 (6m×32m)	2394 (6m×39m)
維持平均照度 (lx)	1915	1823
維持最大照度 (lx)	2327	2327
維持最小照度 (lx)	1130	976
照度均斉度 (最小/平均)	0.59	0.54

保守率 : 0.69

- (注) 1. 曲線上の数値は維持水平面照度を示す。(単位: lx)
 2. 照度計算は反射率(天井面: 50%, 壁面: 30%, 床面: 10%)を含んだものとする。

照明設備一覧表

記 号	
投 光 器	1kW用角形投光器 (耐食形・広角配光・前面ガラス付)
ラ ン プ	390W用1'ランプ 1kW (透明形)
安 定 器	390W用1'ランプ 1kW用6.5進相形 200V
数 量	138