



照明設備一覧表

区分	取付高さ	形式	照明器具：H5312SZ ランプ：MT1500B/BH-M
NO,1	H=30m (最上段)		36
NO,2	H=30m (最上段)		36
NO,3	H=30m (最上段)		36
NO,4	H=30m (最上段)		36
合計			144

平均照度及び範囲

範囲	全体	フィールド
初期平均照度 (lx)	1042	1089
最大照度 (lx)	1850	1850
最小照度 (lx)	511	710
最小 / 平均	0.49	0.65
維持平均照度 (lx)	718	751

注記

1. 図中格子上の数値は、初期水平面照度実測値を示す。(単位：lx)
2. 供給電圧条件
 電源車送し共通 210V
 各鉄塔の分電盤1次側供給電源電圧
 鉄塔P-1 P-2 204~205V
 鉄塔P-3 P-4 208~209V
3. 測定照度計
 ミノルタ T-1 製造番号103031
 校正年月 H18年9月