



照明柱別数量表

区 分	新 設					合 計
シンボル						
照明柱	H5322S+MT1000B 保守率 M=0.69	H5322D+MT1000B 保守率 M=0.69	H567DX+M1000B 保守率 M=0.69	H567SX+MF1000B 保守率 M=0.69	H367SX+MF400LE 保守率 M=0.53	
8H-1	4	1	0	0	0	5
8H-2	4	1	0	0	1	6
8H-3	0	3	2	0	0	5
8H-4	0	3	3	0	0	6
8H-5	0	2	1	1	0	4
8H-6	0	0	0	2	0	2
8H-7	0	2	1	1	0	4
合 計	8	12	7	4	1	32

設計照度

照 明 範 囲	維持設計照度 (lx)
ティーグラウンドA	81
ティーグラウンドB	111
ティーグラウンドC	78
ティーグラウンドD	85
ティーグラウンドE	25
フェアウェイ	59
グリーン	152

(注) 図中、曲線上の数値は維持照度を示す。(単位:lx)