

凡 例

記 号	□
照明器具	ECF0371SA1/2-NFS
ランプ	LED0.7W×24個
保守率	0.75 (ℓm)
数 量	8(台)

「立体横断施設技術基準・同解説」(日本道路協会発行)における照度輝度
地下横断歩道:階段および通路…50 (lx)以上

注 記

1. 曲線上の数値は維持水平照度を示す。単位 (ℓx)
2. 両渠内反射率: 天井面60%, 壁面25%, 路面25%

